

保存年限：三年

國立彰化師範大學_____系 局部排氣/空氣清淨/吹吸型換氣裝置定期檢查紀錄表

實驗室名稱：_____

檢查日期： 年 月 日

項次	檢 查 部 分	檢 查 方 法	檢 查 結 果	依檢查結果應採取改善措施之內容
1	氣罩、導管及排氣機有無磨損、腐蝕、凹凸及其他損害之狀況	目視確認		
2	導管或排氣機有無塵埃聚積	目視確認		
3	排氣機之注油潤滑狀況是否良好	目視確認		
4	導管接觸部分之狀況是否良好	目視確認及檢查		
5	連接電動機與排氣機之皮帶有無鬆弛狀況	目視確認及檢查		
6	吸氣及排氣之能力(0.5m/s)	風速計		
7	設置於排放導管上之採樣設施是否牢固、鏽蝕、損壞、崩塌或其他妨礙作業安全事項	目視確認		
8	其他保持性能之必要事項	目視確認及檢查		

◎注意事項

1. 依「職業安全衛生管理辦法」第 40 條辦理。
2. 檢查週期：1次/年，表格完成後請自行保存三年，以供備查。
3. 檢查結果：正常打○，異常打×，無此項目打一；發現異常時，請立即檢修及採取必要措施。

表格更新日期：111 年 12 月 29 日

檢查人員簽章：

工作場所負責人簽章：

單位主管簽章：