

保存年限：三年

國立彰化師範大學_____系 第二種壓力容器(空氣壓縮機)重點檢查紀錄表

實驗室名稱：_____

檢查日期： 年 月 日

| 項次 | 檢 查 部 分 | 檢 查 方 法 | 檢 查 結 果 | 依檢查結果應採取改善措施之內容 |
|----|-------------------------|-----------|---------|-----------------|
| 1 | 確認胴體、端板之厚度是否與製造廠所附資料符合 | 目視及游標卡尺確認 | | |
| 2 | 確認安全閥吹洩量是否足夠 | 目視及壓力表確認 | | |
| 3 | 各項尺寸、附屬品與附屬裝置是否與容器明細表符合 | 目視及量測儀器確認 | | |
| 4 | 經實施耐壓試驗無局部性之膨出、伸長或洩漏之缺陷 | 目視確認 | | |
| 5 | 其他保持性能之必要事項 | 目視及工具確認 | | |

◎注意事項

1. 依「職業安全衛生管理辦法」第 45 條辦理。
2. 檢查週期：初次使用，表格完成後請自行保存三年，以供備查。
3. 檢查結果：正常打○，異常打×，無此項目打一；發現異常時，請立即檢修及採取必要措施。

表格更新日期：111 年 12 月 29 日

檢查人員簽章：

工作場所負責人簽章：

單位主管簽章：