

保存年限：三年

國立彰化師範大學_____系 小型壓力容器(滅菌鍋)定期檢查紀錄表

實驗室名稱：_____

檢查日期： 年 月 日

項次	檢 查 部 分	檢 查 方 法	檢 查 結 果	依檢查結果應採取 改善措施之內容
1	本體有無損傷	目視確認		
2	蓋板螺旋有無異常	目視確認		
3	管及閥等有無異常	目視確認及檢查		
4	其他保持性能之必要事項	目視確認及檢查		

◎注意事項

1. 依「職業安全衛生管理辦法」第 36 條辦理。
2. 檢查週期：1次/年，表格完成後請自行保存三年，以供備查。
3. 檢查結果：正常打○，異常打×，無此項目打一；發現異常時，請立即檢修及採取必要措施。

表格更新日期：111 年 12 月 29 日

檢查人員簽章：

工作場所負責人簽章：

單位主管簽章：