

保存年限：三年

國立彰化師範大學_____系 第一種壓力容器作業檢點紀錄表

實驗室名稱：_____

檢查時間： 年 月

項次	檢 點 項 目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	檢視操作人員是否依規定穿戴必要之個人防護具																															
2	檢視溫度、壓力等運轉狀態，並確認安全閥、壓力錶及其他安全裝置有無異狀																															
3	避免急劇負荷變動之現象																															
4	汽壓保持在最高使用壓力之下																															
5	保持安全閥之功能正常																															
6	檢點及調整自動控制裝置，以保持功能正常																															
7	保持冷卻水裝置之功能正常																															
8	壓力表歸零，方可開鍋取件																															
9	保持水位裝置之正確位置																															
10	其他																															
檢查人員簽名																																

依檢查結果應採取改善措施之內容：

◎注意事項

- 依「職業安全衛生管理辦法」第 64 條辦理。
- 檢查週期：每日作業前，表格完成後請自行保存三年，以供備查。
- 檢查結果：正常打○，異常打×，無此項目打一；發現異常時，請立即檢修及採取必要措施。

表格更新日期：114 年 5 月 28 日

工作場所負責人簽章：

單位主管簽章：