

國立彰化師範大學 鍋爐作業檢點紀錄表

單位：_____

設置地點：_____

檢查時間： 年 月

項次	檢點項目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	筒體（汽水鼓）有無損傷、變形																																
2	煙管或水管有無局部過熱或洩漏																																
3	燃料油加熱器有無損傷																																
4	燃料輸送泵及管有無損傷																																
5	噴燃器有無損傷及污染																																
6	過濾器有無堵塞或損傷																																
7	自動啟動停止裝置機能																																
8	燃料切斷裝置有無異常																																
9	水位調節裝置有無異常																																
10	給水裝置有無異常																																
11	壓力表及水位計是否正常																																
12	安全閥性能是否正常																																
檢查人員簽名																																	

依檢查結果應採取改善措施之內容：

◎注意事項

1. 依「職業安全衛生管理辦法」第 64 條辦理。
2. 檢查週期：每日作業前，表格完成後請自行保存三年，以供備查。
3. 檢查結果：正常打○，異常打×，無此項目打一；發現異常時，請立即檢修及採取必要措施。

表格更新日期：111 年 12 月 29 日

單位承辦人簽章：

工作場所負責人簽章：

單位主管簽章：