

保存年限：三年

國立彰化師範大學_____系 局部排氣裝置內之空氣清淨裝置定期檢查紀錄表

實驗室名稱：_____

檢查日期： 年 月 日

項次	檢 查 部 分	檢 查 方 法	檢 查 結 果	依檢查結果應採取 改善措施之內容
1	構造部分之磨損、腐蝕及其他損壞之狀況及程度	目視確認		
2	除塵裝置內部有無塵埃聚積	目視確認		
3	濾布式除塵裝置者，有濾布之破損及安裝部分鬆弛之狀況	目視及板手確認		
4	其他保持性能之必要事項	目視確認及檢查		

◎注意事項

1. 依「職業安全衛生管理辦法」第 41 條辦理。
2. 檢查週期：1次/年，表格完成後請自行保存三年，以供備查。
3. 檢查結果：正常打○，異常打×，無此項目打一；發現異常時，請立即檢修及採取必要措施。

表格更新日期：111 年 12 月 29 日

檢查人員簽章：

工作場所負責人簽章：

單位主管簽章：